

Государственное бюджетное учреждение
Вышневолоцкий дом - интернат для престарелых и инвалидов

Утверждаю _____
Директор Лукина Н.В.
« 09 » _____ 2025 г.

ПЛАН

мероприятий по обеспечению противопожарного режима учреждения
на 2025 г.

№ п/п	Мероприятия по обеспечению противопожарного режима	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1.	2.	3.	4.
1	Принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, о принятых мерах сообщить в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Вышневолоцкому и Бологовскому районам Тверской области. (Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 29.12.2023 г. № 697-4-9-33)	В соответствии с Представлением от 29.12.2023 г. № 697-4-9-33	Директор
2	Модернизация системы оповещения голосование оповещение поэтажно (микрофон)	в течение 2025 г	Директор Начальник хозяйственного отдела
3	Устройство систем охранной и пожарной сигнализации в гараже с выводом на пульт охраны	в течение 2025 г.	Директор Начальник хозяйственного отдела
4.	Обеспечить обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления	в течение 2025 г.	Директор Начальник хозяйственного отдела
5	Обучение специалистов в учебном центре в области пожарной безопасности в соответствии с графиком обучения.	в течение 2025 г.	Начальник хозяйственного отдела
6	Проведение противопожарных инструктажей с работниками учреждения	Согласно : Приказа МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806	Начальник хозяйственного отдела Руководители структурных подразделений

7	Проведение тренировок по действиям в случае возникновения пожара и других ЧС	2 и 4 квартал 2025 г.	Директор Начальник хозяйственного отдела
8	Квартальная проверка огнетушителей	Март, июнь, сентябрь, декабрь 2025 г.	Специалист по охране труда Пожарные
9	Приобретение огнетушителей для гаража	В течение 2025 г.	Специалист по охране труда
10	Перекачка пожарных рукавов	2 кв. 2025 г.	Начальник хозяйственного отдела Пожарные
11	Проверка внутренних пожарных кранов и гидрантов	2 кв. и 4 кв. 2025 г.	Начальник хозяйственного отдела Пожарные
12	Испытание ограждения кровли 5-ти этажного корпуса (длина 121м, высота 62 см)	До 11.12.2025 г.	Директор Начальник технического отдела
13	Испытание ограждения по периметру кровли машинного отделения лифтов (5-ти этажный корпус) (длина 28м, высота 62 см)	До 18.06.2025 г.	Директор Начальник технического отдела
14	Испытание пожарной лестницы (длина 3150 мм)	До 18.06.2025 г.	Директор Начальник технического отдела
15	Произвести замену дверей - эвакуационный выход 7-ми этажного жилого корпуса - 1 шт. - запасные выходы цокольного этажа - 2 шт.	в течение 2025г.	Директор Начальник технического отдела

Начальник хозяйственного отдела

« 09 » 04 2025 г.

 - Кутейникова Л.Н.